

IEKŠĒJĀ UGUNSDZĒSĪBAS ŪDENSVADA KRĀNU KASTE AR 25 mm PUSSTINGRO UGUNSDZĒSĪBAS ŠĻŪTENI:

PN-EN 671-1(Z-25/30G)

PN-EN 671-1(Z-25/20G)



Sertifikāts CE 1438/CPD/0022



KRĀNU KASTES IZMĒRI:

Augstums: 650 mm
Platums: 950 mm
Dziļums: 250 mm

BALSTA STATŅI: (pēc izvēles)

Augstums: 800 mm
Skaits: 2 gab.



UNIVERSĀLA KRĀNU KASTE

Krānu kastes konstrukcija nodrošina iespēju uzstādīt to kā labā vai kreisā tipa krānu kasti (neveicot jebkādas izmaiņas), pagriežot to par 180 grādiem un ievērojot nosacījumus:

- labā tipa – labās durvis (atveramas ar labo roku), ūdens pieslēgšana: labajā pusē no sāniem, aizmugurē;
 - kreisā tipa – kreisās durvis (atveramas ar kreiso roku), ūdens pieslēgšana: kreisajā pusē no sāniem, aizmugurē.
- Caurumi ūdens pieslēgšanai paredzēti 1" vai 2" ūdensvadam.
* Inovatīvs risinājums, kas izmantots tikai SUPRON 3 krānu kastēs.

KRĀNU KASTĒ IEKĻAUTS:

- krānu kaste;
 - krāns: ZH25 tipa bronza vai ZH52 tipa (ar pāreju);
 - ugunsdzēsības šļūtenes spole ūdens pievadšļūteni un 25 mm diametra pusstingro ugunsdzēsības šļūteni 20 m vai 30 m garumā saskaņā ar standartu PN-EN 694. Ugunsdzēsības šļūtenes galā uzstādīts PWh-25 tipa stobrs, kas atbilst standartam PN-EN 671-1. Stobrs neatdalāmi savienots ar ugunsdzēsības šļūteni ar īpašu savienojumu saskaņā ar SUPRON 3 izstrādāto risinājumu. Šis risinājums nodrošina savienojuma izturību, stobra ergonomiku, estētiku, kā arī samazina savainošanās iespējas;
 - dokumentācija: atbilstības deklarācija, garantijas karte, uzstādīšanas instrukcija, instrukcija, kā nomainīt labā tipa kasti uz kreisā tipa kasti, tehniskās apkopes instrukcija;
 - ugunsdzēsības aparāts – pasūtāms atsevišķi.
- Pēc klienta pieprasījuma iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krānu kasti var aprīkot ar krāna atvēršanas signālierīci, durvju atvēršanas akustisko (skaņas) signālierīci un durvju atvēršanas galaslēdzi.

KRĀNU KASTES MATERIĀLU VARIANTI:

- **STANDARD** – izgatavota no metāla loksnēm, krāsota ar epoksīdsveķu poliestera krāsu;
- **INOX** – izgatavota no nerūsējoša tērauda loksnēm, virsmas apdare – 240;
- **FRONT INOX** – kastes priekšējā daļa izgatavota no nerūsējoša tērauda, virsmas apdare – 240, pārējā kaste izgatavota no metāla loksnēm, krāsota ar epoksīdsveķu poliestera krāsu;
- **FACADE** – izgatavota no cinkotām metāla loksnēm, krāsota ar fasādes krāsu.

Krāsas: RAL3000 vai RAL9003 vai pēc izvēles jebkura cita krāsa no RAL kataloga.

KRĀNU KASTES DRUVJU VARIANTI:

- durvis izgatavotas no metāla loksnes;
 - durvis izgatavotas no metāla loksnes ar pleksistikla logu;
 - durvis izgatavotas no rūditā stikla.
- Pēc izvēles: manuāla ugunsdzēsības trauksmes poga

SLĒDZENES VARIANTI:

- **EURO** – rotējoša slēdzene ar svina plombu (ātras piekļuves slēdzene);
- **PATENT** – patentslēdzene ar rezerves avārijas atslēgu, kas novietota uz priekšējām durvīm;
- **SLĒDZĒNU KOMPLEKTS** – patentslēdzene + ātras piekļuves slēdzene (EURO) bez papildu atslēgas – **Supron 3 patentēts konstrukcijas modelis**.

UGUNSDZĒSĪBAS ŠĻŪTENES SPOLE:

- izgatavota no cinkotām metāla loksnēm;
 - krāsota ar pulverkrāsu, saskaņā ar standartu PN-EN 671-1 pieejama tikai tonī RAL 3000;
 - bronza savienojums ar ūdens pievadšļūteni;
 - aprīkota ar bremzi, lai kontrolētu bremzēšanas spēku;
 - vēršanas diapazons līdz 180°.
- Ūdens pievadšļūtene ļauj izmantot ugunsdzēsības krānu kasti (uzsākt darbību) neatkarīgi no tā, cik daudz pusstingrā ugunsdzēsības šļūtene ir iztīta.

MARKĒJUMS (NORĀDĪJUMA ZĪMES):

- datu lapa saskaņā ar PN-EN 671-1;
- drošības zīme "IEKŠĒJAIS UGUNSDZĒSĪBAS KRĀNS" saskaņā ar PN-EN ISO 7010:2012;
- drošības zīme "UGUNSDZĒSĪBAS APARĀTS" saskaņā ar PN-EN ISO 7010:2012;
- lietošanas instrukcija;
- "SUPRON 3" preču zīme;
- identifikācijas numurs.

HIDRAULISKĀS ĪPAŠĪBAS

Darba spiediens: no 0,2 MPa līdz 1,2 MPa
Izkliedēta konusveida ūdens strūkļa – ne mazāka par 45 grādiem

Plūsmas intensitāte Q	Spiediens	Izkliedēta ūdens strūkļa	Kompakta ūdens strūkļa	Izkliedēta ūdens strūkļa	Kompakta ūdens strūkļa
		Ugunsdzēsības šļūtene 30m	Ugunsdzēsības šļūtene 30m	Ugunsdzēsības šļūtene 20m	Ugunsdzēsības šļūtene 20m
Koeficients K	-	43	43	46	46
Stobra diametrs 10 mm	0,2 MPa	61 l/min	60 l/min	65 l/min	64 l/min
	0,4 MPa	86 l/min	85 l/min	92 l/min	91 l/min
	0,6 MPa	104 l/min	103 l/min	112 l/min	111 l/min
Koeficients K	-	34	34	37	37
Stobra diametrs 9 mm	0,2 MPa	49 l/min	48 l/min	52 l/min	51 l/min
	0,4 MPa	68 l/min	67 l/min	74 l/min	73 l/min
	0,6 MPa	82 l/min	81 l/min	91 l/min	90 l/min
Koeficients K	-	29	29	32	32
Stobra diametrs 8 mm	0,2 MPa	41 l/min	40 l/min	45 l/min	44 l/min
	0,4 MPa	59 l/min	57 l/min	64 l/min	63 l/min
	0,6 MPa	70 l/min	69 l/min	78 l/min	77 l/min
Koeficients K	-	18	18	21	21
Stobra diametrs 6 mm	0,2 MPa	26 l/min	25 l/min	30 l/min	29 l/min
	0,4 MPa	36 l/min	35 l/min	42 l/min	41 l/min
	0,6 MPa	43 l/min	42 l/min	51 l/min	50 l/min
Ūdens strūkļa efektīvais diapazons (+ jāpieskaita ugunsdzēsības šļūtenes garums – 20 vai 30 m)					
Plūsmas intensitāte Q	Spiediens	Izkliedēta ūdens strūkļa	Kompakta ūdens strūkļa	Izkliedēta ūdens strūkļa	Kompakta ūdens strūkļa
		Ugunsdzēsības šļūtene 30m	Ugunsdzēsības šļūtene 30m	Ugunsdzēsības šļūtene 20m	Ugunsdzēsības šļūtene 20m
Stobra diametrs 10 mm	0,2 MPa	4,5 m	11,8 m	4,5 m	11,8 m
	0,4 MPa	7,0 m	14,4 m	7,0 m	14,4 m
	0,6 MPa	8,1 m	18,0 m	8,1 m	18,0 m
Stobra diametrs 9 mm	0,2 MPa	4,5 m	11,7 m	4,5 m	11,7 m
Stobra diametrs 8 mm	0,2 MPa	3,6 m	10,3 m	3,6 m	10,3 m
Stobra diametrs 6 mm	0,2 MPa	3,6 m	10,3 m	3,6 m	10,3 m

Piezīme: Plūsmas intensitāte **Q** atkarīga no spiediena **P** veidojot šādu vienādību: $Q = K\sqrt{10P}$ (**Q** mēra litros minūtē un **P** mēra MPa).

KRĀŅU KASTES VARIANTI

STANDARD



kastes paraugs - krāsojums RAL 3000

INOX



kastes paraugs – virsmas apdare 240

FRONT INOX



kastes paraugs – virsmas apdare 240


FACADE




kastes paraugs - krāsojums RAL 9006

SLĒDŽEŅU VARIANTI


EURO



PATENT



SLĒDŽEŅU KOMPLEKTS



SIA "FN-SERVISS"
PVN. reģ. nr. LV40003606424
fnserviss@fnserviss.lv
www.fnserviss.lv

Rīga,
Brīvības gatve 204b,
LV-1039, Latvija
Tālr.: +371 67556799

Valmiera,
L. Laicena iela 2,
LV-4201, Latvija
Tālr.: +371 64207255