

5.

Fiksētas iekārtas, lai nodrošinātu ēkas iemītniekiem līdzekļus tuvumā esošā ugunsgrēka kontrolei un nodzēšanai.

DZĒŠAMĀ LĪDZEKĻA SADALE:

- Ugunsdzēsības šļūtenes caurplūdes atvērums
- Minimālais plūsmas ātrums
- Efektīvais plūsmas diapazons
- Strūklas izvade

DARBĪBAS UZTICAMĪBA:

- Ugunsdzēsības šļūtene – vispārēji
- Noslēdzams stobrs – vispārēji
- Noslēdzams stobrs – triecienizturība
- Noslēdzams stobrs – darbības griezes moments
- Iepildes aizturvārsts
- Hidrauliskās īpašības – izturība uz iekšējo spiedienu
- Hidrauliskās īpašības – savienotājgalviņu drošība
- Hidrauliskās īpašības – savienotājgalviņu drošība

SPĒJA IZRĪTINĀT UGUNSDZĒSĪBAS ŠĻŪTENI

- Tips 1
- Tips 1 un Tips 3 ugunsdzēsības šļūtenes spoles šūpošanās
- DARBĪBAS UZTICAMĪBAS ILGTSPĒJA
- Pārklāto daļu pretestība korozijai
- Udensteces detaļu pretestība korozijai
- Novēcošanas testi plastmasas materiāliem

120 l/min pie 0,2 MPa D13
nokārtots
nokārtots
nokārtots

nokārtots
nokārtots
nokārtots
nokārtots
nokārtots
nokārtots

Nav veikta pārbaude
nokārtots

nokārtots
nokārtots
nokārtots

3.

1. RAŽOTĀJA NOSAUKUMS, REĢISTRĒTAIS KOMERC-NOSAUKUMS VAI REĢISTRĒTĀ PREČU ZĪME UN KONTAKTADRESE;

2. BŪVIZSTRĀDĀJUMA IDENTIFIKĀCIJAS ELEMENTS;

3. TEHNISKIE NOTEIKUMI, KURIEM BŪVIZSTRĀDĀJUMS ATBILST, JA TĀDI IR;

4. GARANTĒTĀS TEHNISKĀS UN FIZIKĀLĀS ĪPAŠĪBAS;

5. PAREDZĒTAIS IZMANTOJUMS

CE

1.

PPUH "SUPRON 3" Spółka z o.o., 26-600 RADOM ul. Sadownicza 6
1438 - CPR - 0024

EN 671-2:2012

iekšējā ugunsdzēsības šļūtenu sistēma ar mīksto šļūteni

2.

type PN-EN 671-2C-2/52-20

4.

52
20
konusa formas ūdens strūkļa
0,2 / 155
0,4 / 220
0,6 / 270
0,2 - 1,2
13
110

šļūtenes diametrs (mm)
šļūtenes garums (m)
šļūtenes sprausla
Patēriņš/efektivitāte: (MPa, l/min)

Darba spiediens (MPa)
ekvivalents diametrs (mm)
Koeficients K