



EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr 69/S/LV

Iekšējā ugunsdzēsības šļūtenu sistēma ar plakano šļūteni - tips:

2.

PN-EN 671-2C-2/52-20

5. Fiksētas iekārtas, lai nodrošinātu ēkas iemītniekiem līdzekļus tuvumā esošā ugunsgrēka kontrolei un nodzēšanai.

1. Ražotājs: PPUH „SUPRON 3” Sp. z o.o., ul. Sadowicza 6, 26-600 Radom, www.supron.pl

Ekspluatācijas pastāvīguma novērtēšanas un pārbaudes sistēma: 1

Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpowarowej im. Józefa Tuliszowskiego Państwowy Instytut Badawczy,

6. Pilnvarotā institūcija nr. 1438, veica novērtējumu un pārbaudi saskaņā ar sistēmu 1, un izsniedza

EK Atbilstības sertifikātu nr. 1438/CPD/0103

Par veiktspeju:

3.

Pamata īpašības	Veiktspeja	Harmonizētā tehniskā specifikācija
DZĒŠAMĀ LĪDZEKĻA SADALE:		
Ugunsdzēsības šļūtenes caurplūdes atvērums	<i>nokārtots</i>	EN 671-2:2012 4.2.1
Minimālais plūsmas ātrums	120 l/min pie 0,2 MPa D13	EN 671-2:2012 4.2.2
Efektīvais plūsmas diapazons	<i>nokārtots</i>	EN 671-2:2012 4.2.3
Strūklas izvade	<i>nokārtots</i>	EN 671-2:2012 4.2.4
DARBĪBAS UZTICAMĪBA:		
Ugunsdzēsības šļūtene – vispārēji	<i>nokārtots</i>	EN 671-2:2012 4.3.1
Noslēdzams stobrs - vispārēji	<i>nokārtots</i>	EN 671-2:2012 4.3.2
Noslēdzams stobrs - triecienizturība	<i>nokārtots</i>	EN 671-2:2012 4.3.3
Noslēdzams stobrs – darbības griezes moments	<i>nokārtots</i>	EN 671-2:2012 4.3.4
Ieplūdes aizturvārsts	<i>nokārtots</i>	EN 671-2:2012 4.3.5
Hidrauliskās īpašības – izturība uz iekšējo spiedienu	<i>nokārtots</i>	EN 671-2:2012 4.3.6
Hidrauliskās īpašības – savienotājgalviņu drošība	<i>nokārtots</i>	EN 671-2:2012 4.3.7
SPĒJA IZRITINĀT UGUNSDZĒSĪBAS ŠĻŪTENI		
Tips 1	Nav veikta pārbaude	EN 671-1:2012 4.4.1
Tips 1 un Tips 3 ugunsdzēsības šļūtenes spoles šūpošanās	<i>nokārtots</i>	EN 671-1:2012 4.4.2
DARBĪBAS UZTICAMĪBAS ILGTSPĒJA		
Pārklāto daļu pretestība korozijai	<i>nokārtots</i>	EN 671-1:2012 4.7.1.1
Ūdensteces detaļu pretestība korozijai	<i>nokārtots</i>	EN 671-1:2012 4.7.1.2
Novecošanas testi plastmasas materiāliem	<i>nokārtots</i>	EN 671-1:2012 4.7.1.3

Ražotājs ir atbildīgā persona par ekspluatācijas īpašību deklarācijas izsniegšanu

7.

Parakstījis ražotāja vārdā:

Dominika Starzomska, viceprezidente
(Vārds, uzvārds un ieņemamais amats)

PPUH "SUPRON 3" Spółka z o.o.
WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Dominika Starzomska
(paraksts)

8.

Radoma, 4.01.2016
(Izdošanas vieta un datums)

1. RAŽOTĀJA NOSAUKUMS,
REGISTRĒTAIS KOMERCNOSAU-
KUMS VAI REGISTRĒTĀ PREČU
ZĪME UN KONTAKTADRESE;

2. BŪVIZSTRĀDĀJUMA
IDENTIFIKĀCIJA ELEMENTS;

3. LATVIJAS VALSTS STAND-
ARTS, KURAM BŪVIZSTRĀDĀ-
JUMS ATBILST;

4. GARANTĒTĀS TEHNISKĀS
UN FIZIKĀLĀS ĪPAŠĪBAS;

5. PAREDZĒTAIS IZMANTOJUMS;

6. ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANAS
INSTITŪCIJAS NOSAUKUMS, JA
TĀDA IR IESAISTĪTA;

7. VĀRDS, UZVĀRDS UN AMATS
PERSONAI, KAS RAŽOTĀJA VĀRDĀ
PARAKSTA ATBILSTĪBU APLIECINOŠO
DOKUMENTU;

8. IZDOŠANAS VIETA
UN DATUMS;